



Vorlage Nr. 11/18	Datum 09.02.2018
--	-----------------------------------

GR

TA

VA

KiGaA

öffentlich

nichtöffentlich

Sitzung am 19. Februar 2018

Aktenzeichen: 656.22:

TOP 5: Kabelaerneuerung durch die ZEAG Energie AG / NHF von der Horkheimer Straße bis zum Mühläckerring - Beauftragung zur Mitverlegung eines Leerrohres

I. Antrag:

1. Der ZEAG Energie AG, Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn, wird der Auftrag zur Leerrohrverlegung DN 125 im Zuge der Erneuerung des Mittelspannungskabels von der Station Horkheimer Straße bis zur Station Mühläckerring in Höhe von brutto 32.789,19 € erteilt.
2. Die Finanzierung erfolgt im Haushaltsjahr 2018

II. Sachverhalt:

Die ZEAG Energie AG, Heilbronn, vertreten durch die Netzgesellschaft Heilbronn-Franken (NHF), Heilbronn, führt eine Kabelaerneuerung eines 20 KV-Mittelspannungskabels von der Station Horkheimer Straße zur Station im Mühläckerring/Frauenbergstraße durch. Im Zuge der Erneuerung des Mittelspannungskabels werden durch die NHF auch ein 1 KV-Niederspannungskabel und Leerrohre für eine spätere Glasfasertechnik mit verlegt. Die ZEAG Energie AG wurde gebeten, der Gemeinde Talheim ein Angebot über die Mitverlegung eines Leerrohres vorzulegen.

Am 31.01.2018 fand mit der Fa. tkt Telekommunikationstechnik GmbH, Backnang, die mit der Erstellung eines Masterplans für die Gemeinde Talheim beauftragt ist, ein Abstimmungstermin statt. Beim Gesprächstermin wurden die derzeitigen Planungen der ZEAG Energie AG angesprochen und die Fa. tkt gebeten, eine Empfehlung für die Verlegung eines Leerrohres für eine zukünftige Glasfasertechnik auszusprechen.

-2-

Nach Rückmeldung der Fa. tkt wird ein „universales“ Leerrohr DN 125 mm empfohlen. In diesem Leerrohr DN 125 können sowohl Einzelrohre, Mehrspartenleerrohre und auch einzelne Kabel eingezogen werden.

Die Leitungstrasse zur Erneuerung der 20 KV-Mittelspannungsleitung führt von der Trafostation Horkheimer Straße zur Frankenstraße, entlang der Frankenstraße bis zum Mühläckerring und dort zur Trafostation an der Einmündung in die Frauenbergstraße. Auf der Grundlage eines Angebotes der ZEAG Energie AG belaufen sich die anteiligen Kosten der Gemeinde Talheim für die Mitverlegung eines Leerrohres DN 125 bei einer Länge von voraussichtlich 586 m auf brutto 32.789,19 €.

Da der Masterplan für den Aufbau eines Glasfasernetzes der Gemeinde Talheim noch nicht erstellt ist und es derzeit noch keine Partner zur Vermietung und zum Betrieb eines zukünftigen Glasfasernetzes gibt, wird von Seiten der Verwaltung empfohlen, vorsorglich ein Leerrohr DN 125 mit zu verlegen.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, der ZEAG Energie AG, Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn, den Auftrag zur Mitverlegung eines Leerrohres DN 125 von der Station „Horkheimer Straße“ bis zur Station „Mühläckerring“ mit Kosten in Höhe von brutto 32.789,19 € zu erteilen.

Die Gesamtkosten für die Leerrohrverlegung werden im HH 2018, Vermögenshaushalt, unter der HHSt. 2.7900.950000-101 finanziert.

Weitere Ausführungen erfolgen in der Sitzung.