

Projekt: Neues Schloss Talheim, Instandhaltung u. Sanierung
Schlossstraße 20, 74388 Talheim

Bauherr: Gemeinde Talheim
23.8.2018

Steinmetz- und Konservierungsarbeiten

streberwerk.

streberwerk. Architekten GmbH

Dipl.-Ing. Architekt Maximilian Wanner

Reinsburgstraße 95
Telefon: +49 (0) 711 – 66 45 69 18
D-70197 Stuttgart
Fax: +49(0)711 – 66 45 69 19
www.streberwerk.de
maximilian.wanner@streberwerk.de

Stellungnahme zum Nachtrag 1 der Firma Mühle vom 23.8.2018

Fa. Mühle wurde im Vorfeld der Steinkonservierung angehalten, den Umfang der Arbeiten an den Natursteingewänden vom Neuen Schloss nach Gerüststellung und Reinigung der Steinoberflächen, festzuhalten. Dies geschah im Rahmen einer fortführenden Schadenskartierung, wie sie von der Denkmalpflege zur Auflage gemacht wurde. Aufbauend auf dieser Schadenskartierung konnte von Fa. Mühle eine detaillierte Massenermittlung erstellt werden.

Durch die Reinigung der Steinoberflächen mit Heißdampf, wurden dicklagige, teils abgängige Steinbeschichtungen/-tünchen, entfernt. Laut restauratorischer Untersuchung handelte es sich dabei nicht um historisch bedeutsame Fassungen.

Unter den entfernten Tünchen traten in der Summe größere Steinschäden auf, als über die stichprobenartige Voruntersuchung per Hubsteiger zunächst festgestellt.

Fa. Mühle wurde gebeten, auf Grundlage des Vorab-Aufmaßes, die Mehraufwände, Mehr- und Mindermassen in einem Nachtrag darzulegen.

Zudem sollte die Instandsetzung des steinernen Torbogens der Hofzufahrt in diesen Nachtrag aufgenommen werden, da die Maßnahme zeitlich vor einer möglichen Sanierung der Hangmauer erfolgen soll.

Der Nachtrag wurde wirtschaftlich und technisch geprüft und inhaltlich für richtig befunden. Aufgrund der fachlichen Notwendigkeit erfolgt seitens Büro streberwerk eine Empfehlung für die Beauftragung des Nachtrags.